PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 74

PSČ, obec: 276 01 Býkev

K.ú., parcelní č.: Býkev [616460], st. 85

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: **207,2 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,45 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	56 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	88 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	73 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	2 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: Ing. Lukáš Matějka

Osvědčení č.: 2057

Kontakt: PENB@projektuji.cz

Ev. č. průkazu: 836338.0

Vyhotoveno dne: 09.04.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Býkev	**Část obce:**	
Ulice:		**Č.p / č. or. (č.ev.):**	74
Katastrální území:	Býkev [616460]	**Převládající typ využití:**	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	st. 85	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1980	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Nepodsklepený rodinný dům se třemi vytápěnými podlažími. V přízemí budovy je garáž a skladovací/technické místnosti. Zbylé dvě podlaží jsou obytné. Budova sdílí jihovýchodní a severozápadní stěnu se sousedními rodinnými domy. Větrání v budově je přirozené. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo vzduch - voda. Přenos tepla do místností je zajištěn pomocí otopných těles. Ohřev teplé vody je zajištěn předehřevem pomocí tepelného čerpadla a následným dohřevem elektrickou topnou patronou. V budově je instalováno převážně LED osvětlení.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	581,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	324,8
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,56
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	207,2
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	16,2

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Zóna č. 2: Chodby garáž	Obytné zóny - komunikace	☒	☐	16,0	68,5
Z2	Zóna č. 1: RD	Obytné zóny - RD - byt	☒	☐	20,0	138,7

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Elektřina	28,0 %	-	-	-	8,3 %	2,6 %	-	38,9 %
	5,12	**-**	**-**	**-**	**1,51**	**0,48**	**-**	**7,12**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Energie okolního prostředí	54,8 %	-	-	-	6,2 %	-	-	61,1 %
	10,03	**-**	**-**	**-**	**1,14**	**-**	**-**	**11,16**


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	82,9 %	-	-	-	14,5 %	2,6 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	73	-	-	-	13	2	-	88
MWh/rok	**15,15**	**-**	**-**	**-**	**2,65**	**0,48**	**-**	**18,28**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Energie okolního prostředí	**0,0**	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Elektřina	**2,1**	72,0 %	-	-	-	21,2 %	6,8 %	-	100,0 %
		10,76	**-**	**-**	**-**	**3,18**	**1,02**	**-**	**14,95**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		72,0 %	-	-	-	21,2 %	6,8 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		52	-	-	-	15	5	-	72
MWh/rok		**10,76**	**-**	**-**	**-**	**3,18**	**1,02**	**-**	**14,95**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**3,40**	**2,70**	**2,14**	**1,20**	**0,51**	**0,25**	**0,26**	**0,26**	**0,55**	**1,42**	**2,45**	**3,15**
Energie okolního prostředí	2,17	1,71	1,34	0,72	0,26	0,09	0,10	0,10	0,28	0,86	1,54	2,00
Elektřina	1,23	0,98	0,80	0,49	0,25	0,16	0,16	0,16	0,27	0,56	0,91	1,15


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**3,40**	**2,70**	**2,14**	**1,20**	**0,51**	**0,25**	**0,26**	**0,26**	**0,55**	**1,42**	**2,45**	**3,15**
Vytápění	3,12	2,44	1,87	0,95	0,25	0,01	0,01	0,01	0,30	1,16	2,18	2,86
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,23	0,20	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23
Osvětlení	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	12,137	Solární zisky	MWh/rok	3,162
Větrání		2,824	Vnitřní zisky - lidé		0,706
Netěsnosti obálky - infiltrace		1,120	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		0,654
Celkem		16,080	Celkem		4,522

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	11,558	kWh/m^2.rok	56

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**155,1**				
SV1	SO1 - Stěna vnější SO1	16,0	EXT	42,2	**0,31**	0,40	0,40	78 %
SV2	SO1 - Stěna vnější SO1	20,0	EXT	79,1	**0,31**	0,30	0,30	103 %
SV3	SO2 - Stěna vnější SO2	16,0	EXT	7,3	**0,32**	0,40	0,40	80 %
SV4	SO2 - Stěna vnější SO2	20,0	EXT	0,9	**0,32**	0,30	0,30	107 %
SV5	SO3 - Stěna vnější SO3	20,0	EXT	25,6	**0,24**	0,30	0,30	80 %
STŘECHY				**69,9**				
ST1	SCH1 - Střecha SCH1	20,0	EXT	69,9	**0,31**	0,24	0,24	129 %
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTŘEDÍM				**1,3**				
PO1	PDL10 - Podlaha PDL10	20,0	EXT	1,3	**0,35**	0,24	0,24	146 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**68,5**				
PZ1	PDL1 - Podlaha PDL1	16,0	ZEM	68,5	**1,4**	0,60	0,60	233 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**30,0**				
VO1	DO2 - Dveře vchodové 0.9x2.02	16,0	EXT	1,8	**1,6**	2,3	2,3	70 %
VO2	OJD10 - Okno dvojsklo 0.81x0.78	16,0	EXT	0,6	**1,3**	2,0	2,0	65 %
VO3	OJD9 - Okno dvojsklo 0.6x0.56	16,0	EXT	0,3	**1,3**	2,0	2,0	65 %
VO4	DO1 - Dveře vchodové 0.8x2.02	16,0	EXT	1,6	**1,6**	2,3	2,3	70 %
VO5	OJD8 - Okno dvojsklo 0.59x0.56	16,0	EXT	0,3	**1,3**	2,0	2,0	65 %
VO6	OJD7 - Okno dvojsklo 1.4x1.43	20,0	EXT	2,0	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO7	OJD6 - Okno dvojsklo 0.93x1.43	20,0	EXT	1,3	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO8	OJD5 - Okno dvojsklo 0.57x1.43	20,0	EXT	1,6	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO9	OJD4 - Okno dvojsklo 1.48x1.43	20,0	EXT	2,1	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO10	OJD3 - Okno dvojsklo 0.87x1.43	20,0	EXT	3,7	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO11	OJD2 - Okno dvojsklo 0.86x1.43	20,0	EXT	2,5	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO12	OJD1 - Okno dvojsklo 0.8x2.2	20,0	EXT	7,0	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO13	DOV1 - Garážová vrata 2.38x2.1	16,0	EXT	5,0	**1,8**	2,3	2,3	78 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,040**		0,020	200 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	19,5	elektřina	3,8	-	3,6	88,7	88,0	93,0 %
									10,7
ZT2	Elektrokotel	9,0	elektřina	1,1	95,0	-	88,7	88,0	7,0 %
									0,8

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	19,5	elektřina	0,6	-	3,0	86,8	28,5	65,0 %
									1,5
ZT2	Elektrokotel	9,0	elektřina	0,1	95,0	-	86,8	2,2	5,0 %
									0,1
TV1	Elektrická topná tyč	2,2	elektřina	0,8	99,0	-	86,8	13,1	30,0 %
									0,7

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Zóna č. 2: Chodby garáž	LED	68,5	75,0	0,90	1,00	1,00	0,80
OS2	Zóna č. 1: RD	LED	138,7	100,0	0,90	1,00	1,00	0,80

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Zateplení střechy budovy na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Instalace nuceného větrání se zpětným získáním tepla
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Ne

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	NE	ANO	Instalace FVE
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Ne
	Soustava zásobování tepelnou energií	ANO	NE	-	Pokud je k dispozici
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Již instalováno

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Instalace FVE			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	67	88	72	C
	13,8	**18,3**	**14,9**	
Soubor navržených opatření	65	88	43	A
	13,5	**18,3**	**8,9**	
Dosažená úspora energie	2	0	29	
	0,3	**0,0**	**6,0**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	68,5	57	3,0
	Z2: obytná	138,7	57	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

X	-	-	-	-	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

X	-	-	-	-	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

X	-	-	-	-	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE BASIC (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2.2 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Měsíční krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Ing. Lukáš Matějka	**Číslo oprávnění:**	2057
Telefon:	+420 774 265 253	**E-mail:**	PENB@projektuji.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	836338.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	09.04.2026		
Platnost průkazu do:	09.04.2036		